

SENTRON Koruma Cihazları

3WA Açık Tip Şalterleri

YENİ

Genel bilgilendirme

- Nominal işletme kısa devre açma kapasitesi $I_{cs}=I_{cu}$
- Nominal işletme gerilimi AC 690 V (Seçime bağlı 1000 V)
- Sabit ve çekmeceli tipte 3 ve 4 kutuplu olarak
- Nominal işletme akımı 630 - 6300 A
- 3 Boy ile 5 tip kısa devre açma kapasitesinde (55, 66, 80, 100 ve 150 kA)
- 440 V AC'de 1600 A'e kadar 400 mm yapı genişliğinde
- 55° C'ye kadar nominal akım ile yüklenebilme imkanı
- ETU300 ve ETU600 detayları için bkz. sayfa 88

Standart aksesuarlar

- Ana kontak aşınma göstergesi
- Kapamaya hazır gösterge ve kontağı
- Trip ihbar kontağı
- Yay kuruldu kontağı
- 4. kutup için dahili akım trafosu
- Çekmeceli şalter için shutter
- 2NO + 2NC kontak standart



3WA sabit tip şalter

Boy	Maksimum Nominal Akım In max (A)	Nominal Akım In (A)	kA $I_{cs}=I_{cu}$	3 kutuplu açık tip güç şalteri ²⁾ Sipariş No	Birim Fiyatı TL
Sabit montajlı tip 3 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA, ETU300 Trip üniteli fiyat)					
I	630	630	55	3WA1106-2AB02-0AA0	138.522,00
I	800	800	55	3WA1108-2AB02-0AA0	143.729,00
I	1000	1000	55	3WA1110-2AB02-0AA0	148.828,00
I	1250	1250	55	3WA1112-2AB02-0AA0	181.437,00
I	1600	1600	55	3WA1116-2AB02-0AA0	240.169,00
I	2000	2000	55	3WA1120-2AB02-0AA0	254.022,00
I	2500	2500	55	3WA1125-2AB02-0AA0	314.987,00
I	630	630	66	3WA1106-3AB02-0AA0	146.844,00
I	800	800	66	3WA1108-3AB02-0AA0	150.743,00
I	1000	1000	66	3WA1110-3AB02-0AA0	156.038,00
I	1250	1250	66	3WA1112-3AB02-0AA0	190.549,00
I	1600	1600	66	3WA1116-3AB02-0AA0	252.037,00
I	2000	2000	66	3WA1120-3AB02-0AA0	272.899,00
I	2500	2500	66	3WA1125-3AB02-0AA0	319.292,00
II	2500	2500	66	3WA1225-3AB02-0AA0	329.543,00
II	3200	3200	66	3WA1232-3AB02-0AA0	374.638,00
II	4000	4000	66	3WA1240-3AB02-0AA0	462.979,00

YENİ



3WA çekmeceli tip şalter

Çekmeceli tip 3 kutuplu şalterler (55 ve 66 kA, ETU300 üniteli fiyat)					
I	630	630	55	3WA1106-2AB32-0AA0	167.679,00
I	800	800	55	3WA1108-2AB32-0AA0	173.969,00
I	1000	1000	55	3WA1110-2AB32-0AA0	178.200,00
I	1250	1250	55	3WA1112-2AB32-0AA0	212.687,00
I	1600	1600	55	3WA1116-2AB32-0AA0	288.167,00
I	2000	2000	55	3WA1120-2AB32-0AA0	304.897,00
I	630	630	66	3WA1106-3AB32-0AA0	176.265,00
I	800	800	66	3WA1108-3AB32-0AA0	183.093,00
I	1000	1000	66	3WA1110-3AB32-0AA0	187.380,00
I	1250	1250	66	3WA1112-3AB32-0AA0	223.463,00
I	1600	1600	66	3WA1116-3AB32-0AA0	302.453,00
I	2000	2000	66	3WA1120-3AB32-0AA0	321.644,00
II	2500	2500	66	3WA1225-3AB32-0AA0	400.190,00
II	3200	3200	66	3WA1232-3AB32-0AA0	449.569,00
II	4000	4000	66	3WA1240-3AB32-0AA0	570.747,00

YENİ

Diğer Elektronik aşırı akım açtırıcı üniteleri tipleri (ETU) için fiyat farkları

	Sipariş No ilaveleri	İlave Fiyatı
Toprak kaçağı korumasız tip		
ETU300 : LSI Koruma fonksiyonlu	AB	0,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü	AE	11.749,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü, ready4COM ⁴⁾	CE	21.932,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-I enerji verimliliği ⁴⁾	LE	26.828,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-II enerji izleme ⁴⁾	ME	43.274,00
ETU600 : LSI Koruma fonksiyonlu, PMF-III ileri seviye enerji izleme ⁴⁾	NE	68.729,00
Toprak kaçağı korumalı tip		
ETU300 : LSIG Koruma fonksiyonlu	AC	17.624,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü	AF	29.373,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, Akım ölçümü, ready4COM ⁴⁾	CF	39.554,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, PMF-I enerji verimliliği ⁴⁾	LF	44.449,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, PMF-II enerji izleme ⁴⁾	MF	60.897,00
ETU600 : LSIG Koruma fonksiyonlu, PMF-III ileri seviye enerji izleme ⁴⁾	NF	86.350,00

Dip Notlar:

1) Nominal akım, nominal akım modülü tarafından belirlenmektedir. Standart olarak birlikte verilen modül maksimum nominal akıma tekabül etmektedir. Daha küçük nominal akım modülü kullanılmak istenirse sayfa 95'den seçiniz.

2) Gerilim bağlantısı üstten olacak şekildedir. Gerilim bağlantısı alttan olan seçim için Bkz. sayfa 84

3) Şalterin haberleşmeli olması için; haberleşme modülü ayrıca eklenmelidir. Bkz. sayfa 92

150 kA kesme kapasiteleri için satış temsilcilerimize danışabilirsiniz.

Standart sipariş numarası ilavesi (aksesuar montajlı sipariş numaraları ilaveleri için lütfen 91. sayfaya bakınız.)